

Nytsz: 5382-10-2/20150416

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2015. április 16.**Ajánlás lejárt**
2020. április 30.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:** Ajtó-Betörésvédelem Kft., Budapest**Termék forgalmazó:** **Ajtó-Betörésvédelem Kft.**
H-1115 Budapest, Ildikó u. 8.

Telefonszám: +36-1/ 285-7015

Fax: +36-1/ 285-7015

E-mail: uzem@ajto-betoresvedelem.huHonlap: www.dtp.huKapcsolattartó: Spitálszky Gábor
Beosztás: cégvezető**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtók és rácsszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonnal kiöntve

- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ DTP_1 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0; vagy 57915.48.0 zárszerkezettel; min. 2 darab hegesztett egyedi forgópánttal; 7 darab befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ DTP_2 jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0; vagy 57915.48.0 zárszerkezettel; szárnyanként min. 2-2 darab hegesztett egyedi forgópánttal és 7-7 darab befeszítésgátlóval; a fix szárny rögzítése le- és fel irányba 1-1 átvetőpánttal.</p> <p>□ ALFA jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0; vagy 57915.48.0 zárszerkezettel; min. 2 darab hegesztett egyedi forgópánttal; 7 darab befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>
<p>□ Egyszárnyú ajtórács jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; CISA OA310.27.0 vagy CISA OE 300.26.0 hengerzárbetéttel működtethető, 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 46230.25.0 zárszerkezettel; opcionálisan 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57296.60.0; 57515.48.0 vagy 57665.48.0 zárszerkezettel; min. 2 darab hegesztett egyedi forgópánttal; 5 darab befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>3. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

